



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области**

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: [ess01@adm.yar.ru](mailto:ess01@adm.yar.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы по  
Ярославской области**

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: [und-yaroslavl@mail.ru](mailto:und-yaroslavl@mail.ru)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Переславскому району**

152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский ул. Менделеева д.47, тел. 2-00-11

**ПРЕДПИСАНИЕ № 49/1/49**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальной школы № 5»  
Богук Ирине Александровне

С «23» мая 2016 г. по «06» июня 2016 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору за противопожарным состоянием помещений Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальной школы № 5» по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 14, государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору Лисецкой Мариной Владимировной совместно с директором школы Богук Ириной Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акт (основание)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ п.61), СП 6.13130.2013 п.4.8 (Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону	01.05.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во 2 - ом квартале 2017 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы по Переславскому району  
Марина Владимировна Лисецкая  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)


«06» июня 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

"06" июня 2016 г.

  
(должность, фамилия)